

Výrobce: DEGA CZ s.r.o.
Malešická 2850/22c
130 00 Praha 3
Česká republika
DIČ: CZ27902943

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu s ustanovením §13 zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění.

Identifikace produktů:

Produkt	Popis
DEGA NSx-yL III	Snímač detekce plynu
DEGA NSx-yL III LCD	Detektor plynu
DEGA NSx-yL III LCD RE	Detektor plynu

■ Předmět deklaráce popsany výše je v souladu s evropskými směrnici:

EMC 2014/30/EU Směrnice Rady o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a NV č. 117/2016 Sb.

ATEX 2014/34/EU Sběrnice Rady o sblížení právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a NV č. 116/2016 Sb.

■ K posouzení shody bylo použito následujících dokumentů:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 15 ATEX 0022X, vydaný FTZÚ, s.p. Ostrava - Radvanice, oznámený subjekt č. 1026.
Oznámení o zabezpečování kvality výroby FTZÚ 16 ATEX Q006.

Soulad se základními zdravotními a bezpečnostní požadavky byla zajištěna dodržováním norem:

EN IEC 60079-0 ed. 5
EN 60079-1 ed. 3

Vybavení a jakékoli přijatelné úpravy uvedené v příloze tohoto certifikátu vyhovuje následujícím normám:

EN IEC 60079-0 ed. 5
EN 60079-1 ed. 3

Hodnocení bylo provedeno dle požadavků:

(SANS) EN IEC 60079-0 ed. 5
(SANS) EN 60079-1 ed. 3

Stupeň ochrany krytem dle ČSN EN 60529 je IP 54, s přídatnou krytkou "Water cap" IP 66.

■ Certifikační označení:

OZNAČENÍ ATEX

II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb

OZNAČENÍ IECEx

Ex db IIB+H2 T6 Gb

OZNAČENÍ IA

Ex d IIB+H2 T6 Gb

Výrobek je bezpečný za podmínek určených výrobcem v návodu o používání.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Označení CE umístěno na výrobku od roku 2014

Schválil: Ing. Viliam Sič, Ph.D.
jednatel společnosti
Místo: 130 00 Praha 3, Česká republika
Datum: Zářij 2024

Podpis: