

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu s ustanovením §13 zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

DEGA CZ s.r.o.
Malešická 2850/22c
190 00 Praha 9
IČ: 279 02 943

prohlašuje, že: **snímač plynu NSx-yL III (LCD RE)** kde:

x - druh detekovaného plynu

y - typ snímací technologie

LCD - verze s displejem

LCD RE - samostatný detektor s LCD displejem a 4ks relé

určený ke snímání koncentrací plynu je v souladu s evropskými směrnici:

EMC 2014/30/EU Směrnice Rady o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a NV č. 117/2016 Sb.

ATEX 2014/34/EU Směrnice Rady o sblížení právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a NV č. 116/2016 Sb.

K posouzení shody bylo použito následujících dokumentů:

- ES certifikát o přezkoušení typu FTZÚ 15 ATEX 0022X, vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice
- Oznámení o zabezpečování kvality výroby FTZÚ 16 ATEX Q006
- ČSN EN 50270 ČSN EN 60079-0 ČSN EN 60079-1
- ČSN EN 60079-29-1 ČSN EN 61010-1 ČSN EN 50271

Stupeň ochrany krytem dle ČSN EN 60529 je IP64 s přídatnou krytkou „water cap“ IP66

Označení dle ATEX:  II 2G Ex d IIB+H2 T6 Gb

Výrobek je bezpečný za podmínek určených výrobcem v návodu k používání.

Označení CE na výrobku umístěno od roku 2015.

Praha, Leden 2018

Ing. Vilém Sič, Ph.D.
Hlavní manažer společnosti



DEGA CZ s.r.o.
Malešická 2850/22c
130 00 Praha 3
IČ:27902943
DIČ:CZ27902943